



UWAGI

- Głębokość zakopania bednarki 0,8 m
- Po wykonaniu uziemień sprawdzić napięcia rażenia na stacji i obiektach z nią związanych

Stacja transformatorowa
 UniSolar 20/630
 Uziemienie stacji

EL-Q Sp. z o.o.	
Rys. nr 5	
Skala	Data
	11.2007
	Zatwierdził