



UWAGI

- Głębokość zakopania bednarki 0,8 m
- Po wykonaniu uziemień sprawdzić napięcia rażenia na stacji i obiektach z nią związanych

Stacja transformatorowa
ELQ-CITY 20/630
uziemieenie otokowe

EL-Q Sp. z o.o.

Rys. nr 5

Skala

Data

Projektował

10.2009

mgr inż. Wiesław Włodarczyk